Rapport de contrôle périodique
(selon l'art. 56 RALPDIENS)

VILLA INDIVIDUELLE ET MITOYENNE

Propriétaire :	Nom :		Prénom :	
Adresse du bâtiment :	Rue, n°:		Localité :	
Adresse du propriétaire (si différent) :				
Représentant / gérance :				
Commissaires / inspecteurs :				

		Remarques	Conforme	Non-conforme
1.	**<u>Accès pour les sapeurs-pompiers</u>** : NPI art. 44 / DPI 12-15 art. 7.2 / CSSP • Accessibilité	....	☐	☐
2.	**<u>Ordre, charges thermiques villa et alentours</u> :** DPI 12-15 art. 5.3 / DPI 26-15 art. 4.3 / RALPDIENS art. 65 / CFST n° 1941, 1942 • Stockage gaz propane, butane (interdit en sous-sol) • Matières combustibles (cartons, pneus, etc…) • Ordre général	....	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
3.	**<u>Installations électriques</u> :** NPI art. 47 et 48 / RALPDIENS art. 78 à 81 • Contrôle visuel des installations mobiles • Etat général des prises électriques • Etat général des tableaux électriques	....	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Rapport de contrôle périodique
(selon l'art. 56 RALPDIENS)

VILLA INDIVIDUELLE ET MITOYENNE

		Remarques	Conforme	Non-conforme
4.	**<u>Locaux de chauffage combustible liquide ou gazeux</u> :** DPI 24-15 art. 3.2 / DPI 26-15 art. 5.2.2 • Chaufferie sans combustible (aucune exigence) • Avec stockage ≤ 2'000 litres ➢ compartimentage EI 30 ➢ porte EI 30 • Avec stockage > 2'000 litres ➢ compartimentage EI 60 ➢ porte EI 30 **! maximum 4'000 litres dans une cuve plastique dans un local chauffage !**	....	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5.	**<u>Entreposage combustible dans un local séparé</u> :** DPI 26-15 art 5.2.1 • Local mazout ≤ 2'000 litres ➢ compartimentage EI 30 ➢ porte ou portillon EI 30 • Local mazout > 2'000 litres ➢ compartimentage EI 60 ➢ porte ou portillon EI 30	....	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐
6.	**<u>Aération du local chauffage</u> :** DPI 24-15 art. 3.5 • Prise d'air à l'air libre (minimum 150 cm^2) • Conduit de fumée coaxial	....	☐ ☐	☐ ☐
7.	**<u>Local chauffage combustible solide (bois)</u> :** NEPI 106-15 chapitre 2 / DPI 24-15 art. 3.2 • Chaufferie ≤ 70 kW ➢ compartimentage EI 30 ➢ porte EI 30 • Chaufferie > 70 kW ➢ compartimentage EI 60 ➢ porte EI 30 Réservoir de stockage ≤ 2 m^3 autorisé	....	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐

Rapport de contrôle périodique
(selon l'art. 56 RALPDIENS)

VILLA INDIVIDUELLE ET MITOYENNE

		Remarques	Conforme	Non-conforme
8.	**<u>Stockage des pellets</u> :** NEPI 106-15 chapitre 4 • Local extérieur (distance de sécurité) aucune exigence • Si adossé au bâtiment, paroi résistante au feu sans ouverture • Dans chaufferie ≤ 15 m3 (séparation étanche) ➢ compartimentage EI 60 ➢ porte EI 30	....	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9.	**<u>Cheminée de salon</u> :** NEPI 103-15 • Cheminée • Conduit (homologation) • Rapport maître-ramoneur	....	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
10.	**<u>Moyens d'extinction</u>** **(antérieurs à 2015) :** • Extincteur • Révision	....	☐ ☐	☐ ☐
11.	**<u>Divers</u> :**	....	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
<u>Date et lieu</u> :				
<u>Signature</u> :				

Version 10.2015/MRI/ile