

# Recommandation N° 107



ECAP  
Place de la Gare 4  
Case postale  
2002 Neuchâtel  
Tél.: 032 889 62 22  
Fax: 032 889 62 33  
[www.ecap-ne.ch](http://www.ecap-ne.ch)  
[ecap@ne.ch](mailto:ecap@ne.ch)

Edition du 21.05.2015

## Systèmes de fermetures des portes de voies de fuite

	AEAI	Bât. neuf	Bât. existant	Remarques
<b>Portes des voies de fuite</b>	DPI 16-15 art. 2.5.5 al. 2	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	
<b>Locaux jusqu'à 2 pers./m<sup>2</sup></b>				
≤ 50 pers.	DPI 16-15 ad. art. 2.5.5	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	
> 50 pers.	DPI 16-15 ad. art. 2.5.5	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	
<b>Locaux avec &gt; 2 pers./m<sup>2</sup></b>	DPI 16-15 ad. art. 2.5.5	Barre antipanique <sup>(2)</sup>	Barre antipanique <sup>(2)</sup> (ou au cas par cas Poignée antipanique <sup>(1)</sup> )	
<b>Locaux techniques</b>				
Avec visibilité totale du local depuis la porte		Pas d'exigences	Pas d'exigences	
Sans visibilité totale du local depuis la porte		Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	
Locaux électriques et machinerie ascenseur		Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	La porte doit s'ouvrir contre l'extérieur!!

	<b>AEAI</b>	<b>Bât. neuf</b>	<b>Bât. existant</b>	<b>Remarques</b>
<b>Allées de caves, galetas</b> (porte accédant à cage d'escalier ou à l'extérieur)	DPI 16-15 ad. art. 2.5.5	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	
<b>Abris PC utilisés pour stocks/autres</b>		Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	
<b>Portes d'entrées d'immeubles locatifs</b>				
Jusqu'à 10 appartements	DPI 16-15 ad. art. 2.5.5	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup> (ou au cas par cas bouton tournant toléré)	La porte principale peut s'ouvrir contre l'intérieur!
Plus de 10 appartements	DPI 16-15 ad. art. 2.5.5	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	Poignée antipanique <sup>(1)</sup>	
Cette liste n'est pas exhaustive!				

<sup>(1)</sup> Fermeture d'urgence pour issues de secours selon EN 179 et prEN 13637 (DPI 16-15 ad chiffre 2.5.5 Portes)

<sup>(2)</sup> Fermeture antipanique pour issues de secours selon EN 1125 et prEN 13633 (DPI 16-15 ad chiffre 2.5.5 Portes)

*Remarque:*

*Demeurent réservées les exigences de l'OFIT ([www.ne.ch/ofit](http://www.ne.ch/ofit) ou tél. 032 889 58 71)*