

# Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

## BATIMENT DE FAIBLE HAUTEUR ≤ 11 M

(NPI 1-15 art. 13 al 3a)

Propriétaire :	Nom :		Prénom :	
Adresse du bâtiment :	Rue, n°:		Localité :	
Adresse du propriétaire (si différent) :				
Représentant / gérance :				
Commissaires / inspecteurs :	.....			

		Remarques	Conforme	Non-conforme
1.	<p><b><u>Accès pour les sapeurs-pompiers :</u></b> NPI art. 44 / DPI 12-15 art. 7.2 / CSSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accès à la maison</li> <li>Accès à la cage d'escalier</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
2.	<p><b><u>Ordre, charges thermiques, matières dangereuses bâtiment et alentours :</u></b> DPI 12-15 art. 5.3 / DPI 26-15 art. 4.3 / RALPDIENS art. 65 / CFST 6517 CFST 1825</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage gaz propane, butane (interdit en sous-sol)</li> <li>Matières combustibles (cartons, pneus, etc...)</li> <li>Ordre général</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
3.	<p><b><u>Installations électriques dans les communs :</u></b> NPI art. 47 et 48 / RALPDIENS art. 78 à 81</p> <p>Contrôle visuel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Des installations mobiles</li> <li>État général des prises électriques (commun)</li> <li>État général des tableaux électriques</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

# Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

## BATIMENT DE FAIBLE HAUTEUR $\leq 11$ M

(NPI 1-15 art. 13 al 3a)

		Remarques	Conforme	Non-conforme
4.	<p><b><u>Cages d'escalier, couloirs, cave, locaux techniques :</u></b> NPI 1-15 art. 37 al. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte accès immeuble ouvrable en tout temps DPI 16-15 art. 2.5.5 alinéa 2               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Poignée anti-panique</li> <li>➤ Bouton moleté (toléré jusqu'à 10 appartements)</li> <li>➤ Pêne soudé</li> </ul> </li> <li>• Encombrement voie d'évacuation</li> <li>• Charge thermique               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Couloir</li> <li>➤ Caves</li> <li>➤ Locaux thermiques</li> </ul> </li> <li>• État des portes palières (EI 30, T30, etc...)</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
5.	<p><b><u>Local chauffage combustible liquide ou gazeux :</u></b> NPI 1-15 art 47 et 48 / DPI 24-15 art. 3.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Étanchéité du local (pas d'ouverture dans les murs)</li> <li>• Porte EI 30 / T 30</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
6.	<p><b><u>Aération du local chauffage :</u></b> DPI 24-15 art. 3.5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise d'air à l'air libre (minimum 150 cm<sup>2</sup>) si pas</li> <li>• Conduit de fumée coaxial</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
7.	<p><b><u>Local chauffage combustible solide (bois) :</u></b> NEPI 106-15 chapitre 2 / DPI 24-15 art. 3.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaufferie               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ étanchéité du local (pas d'ouverture dans les murs)</li> <li>➤ porte EI 30</li> </ul> </li> <li>• Dans la chaufferie <math>\leq 15</math> m<sup>3</sup> séparé de la chaudière d'une paroi étanche (sans porte)</li> <li>• Entreposage combustible <math>&gt; 15</math> m<sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Local séparé avec porte EI 30</li> </ul> </li> </ul>	<p>Info : réservoir de stockage <math>\leq 2</math> m<sup>3</sup> autorisé adossé à la chaufferie</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

# Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

## BATIMENT DE FAIBLE HAUTEUR ≤ 11 M

(NPI 1-15 art. 13 al 3a)

		Remarques	Conforme	Non-conforme
		.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<b><u>Stockage des pellets :</u></b> NEPI 106-15 chapitre 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Local extérieur (distance de sécurité) aucune exigence</li> <li>• Si adossé au bâtiment, paroi résistante au feu sans ouverture</li> <li>• Dans chaufferie ≤ 15 m<sup>3</sup> (séparation étanche)</li> <li>• Si &gt; 15 m<sup>3</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ porte ou portillon EI 30</li> <li>➤ local séparé étanche</li> </ul> </li> </ul>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.	<b><u>Local abritant des véhicules à moteur ≤ 600 m<sup>2</sup></u></b> DPI 15-15 art. 3.7.12 al. 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Étanchéité du local</li> <li>• Porte EI 30 c (<u>ferme porte automatique</u>)</li> </ul>	..... ..... ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.	<b><u>Moyens d'extinction (antérieurs à 2015) :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extincteur : marque et type</li> <li>• Date de la mise en place</li> <li>• Révision</li> </ul>	..... ..... .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.	<b><u>Divers :</u></b> ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Date et lieu :** .....

**Signature :**

Par qui ?

Propriétaire ou représentant      OUI/NON .....

Commissaires de Police du feu      OUI/NON .....