

Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

VILLA INDIVIDUELLE ET MITOYENNE

Propriétaire :	Nom :		Prénom :	
Adresse du bâtiment :	Rue, n°:		Localité :	
Adresse du propriétaire (si différent) :				
Représentant / gérance :				
Commissaires / inspecteurs :				

		Remarques	Conforme	Non-conforme
1.	<p><u>Accès pour les sapeurs-pompiers :</u> NPI art. 44 / DPI 12-15 art. 7.2 / CSSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès à la maison 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<p><u>Ordre, charges thermiques, matières dangereuses bâtiment et alentours :</u> DPI 12-15 art. 5.3 / DPI 26-15 art. 4.3 / RALPDIENS art. 65 / CFST 6517 CFST 1825</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stockage gaz propane, butane (interdit en sous-sol) • Matières combustibles (cartons, pneus, etc...) • Ordre général 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	<p><u>Installations électriques :</u> NPI art. 47 et 48 / RALPDIENS art. 78 à 81</p> <p><u>Contrôle visuel :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Des installations mobiles • État général des prises électriques • État général des tableaux électriques 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

VILLA INDIVIDUELLE ET MITOYENNE

		Remarques	Conforme	Non-conforme
4.	<p><u>Local de chauffage combustible liquide ou gazeux :</u> DPI 24-15 art. 3.2 / DPI 26-15 art. 5.2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec stockage de combustible <ul style="list-style-type: none"> ➤ étanchéité du local (pas d'ouverture dans les murs) ➤ porte EI 30 <p>! maximum 4'000 litres dans une cuve plastique dans un local chauffage !</p>	<p>Info : chaufferie sans combustible (aucune exigence)</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	<p><u>Entreposage combustible dans un local séparé :</u> DPI 26-15 art 5.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local mazout <ul style="list-style-type: none"> ➤ étanchéité du local (pas d'ouverture dans les murs) ➤ porte ou portillon EI 30 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	<p><u>Aération du local chauffage :</u> DPI 24-15 art. 3.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise d'air à l'air libre (minimum 150 cm²) • Si pas de prise d'air, conduit de fumée coaxial 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	<p><u>Local chauffage combustible solide (bois) :</u> NEPI 106-15 chapitre 2 / DPI 24-15 art. 3.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaufferie <ul style="list-style-type: none"> ➤ étanchéité du local (pas d'ouverture dans les murs) ➤ porte EI 30 • Dans la chaufferie ≤ 15 m³ séparé de la chaudière d'une paroi étanche (sans porte) • Entreposage combustible > 15 m³ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Local séparé avec porte EI 30 	<p>Info : réservoir de stockage ≤ 2 m³ autorisé adossé à la chaufferie</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

VILLA INDIVIDUELLE ET MITOYENNE

		Remarques	Conforme	Non-conforme
8.	<p><u>Stockage des pellets extérieur :</u> NEPI 106-15 chapitre 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local extérieur (distance de sécurité minimum 5 m) aucune exigence • Si adossé au bâtiment, paroi résistante au feu sans ouverture 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
9.	<p><u>Cheminée de salon :</u> NEPI 103-15</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attestation de conformité du maître-ramoneur (si nouveau conduit de fumée) <p><u>Contrôle visuel :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Etat de la cheminée (sur le toit, si visible) • Sol ou revêtement de sol RF1 devant la cheminée 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
10.	<p><u>Moyens d'extinction (antérieurs à 2015) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Extincteur : marque et type • Date de la mise en place • Révision 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
11.	<p><u>Divers :</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>

Date et lieu :

Signature :

Par qui ?

Propriétaire ou représentant OUI/NON

Commissaires de Police du feu OUI/NON